

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testületének (4600 Kisvárdai, Szent László utca 7-11.) 2026. szeptember 21. napján 14:37 órakor megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről készült

Jegyzőkönyve

Határozatai: 290 - 305/2026.

Rendelete: 20/2026.

TÁRGYSOROZAT

- 1) Előterjesztés a 2027.-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeinek elfogadására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Csordás Zsolt és Végh Ildikó a Nyírségvíz Zrt. munkatársai

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

- 2) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

- 3) Előterjesztés a természetben nyújtott pályázati szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

- 4) Előterjesztés a Kisvárdai 1. számú vegyes fogorvosi körzetben helyettesítéshez történő hozzájárulás megadására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Lukács Katalin intézményvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

5)Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2027. évi fordulójához való csatlakozásra

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

6)Előterjesztés az iskolák felvételi körzethatárainak megállapításához szükséges vélemény adására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

7)Előterjesztés 4600 Kisvárdai, Városmajor utca 1090/4. helyrajzi számú alatt megépített Raktárcsarnok (Hidegtároló) üzemeltetésére átadása és az üzemeltetésre vonatkozó szerződés megkötésére

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

8) Előterjesztés 4600 Kisvárdai, Várdai István utca 13. szám 1168. helyrajzi számú alatt megépített Tájház üzemeltetésére megkötött haszonkölcsön szerződés megszüntetésére és új haszonkölcsön szerződés megkötésére

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

9)Előterjesztés az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. – vel kötött feladat-ellátási megállapodás 6. számú módosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Juhász Csilla ügyvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

10) Előterjesztés a Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft. 2026. június 30-ai, 2026. július 31-ei valamint 2026. augusztus 31-ei szállítói állományáról

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Juhász Csilla ügyvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

11) Előterjesztés az önkormányzat 2026. június 30-ai szállítói állományáról

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: **Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság**
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

**12) Előterjesztés „Versenyképes járások I.” ütemében keletkezett
maradványösszeg átcsoportosításának a kezdeményezésére**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: **Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság**
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

**13) Előterjesztés „Nyári Pál utca járda felújítására” lefolytatandó
közbeszerzési eljárás kiírására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: **Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság**
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság




Leleszi Tibor
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kisvárdai város Önkormányzati **Képviselő-testületének** - a Kisvárdai Polgármesteri Hivatal II. emeleti Kistermében (4600 Kisvárdai, Szent László u. 7-11.) – **2026. szeptember 21. napján 14:37 órakor** megtartott **rendkívüli nyílt** üléséről.

Az ülésen jelen vannak: Leleszi Tibor polgármester
 Bíró Gábor képviselő
 Bodrog László képviselő
 Borus Sándor képviselő
 Dudás István képviselő
 Horváth Attila képviselő
 Ivánkó Bernadett képviselő
 Major Tamás alpolgármester
 Maklári Balázs alpolgármester
 Matus Attila képviselő
 Perdiák János képviselő
 Sárosy Zoltán képviselő

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Barabás Jánosné dr. jegyző
 dr. Balogh Tibor aljegyző
 Bodnár Józsefné a Kincstári, Jogi és Adóosztály osztályvezető
 Gáncsos Lászlóné Lakosságszolgálati Osztály osztályvezetője
 Herbák Zsuzsanna Polgármesteri Kabinet osztályvezetője
 Százvai Enikő jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Juhászné Kovács Nikoletta a Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.
 gazdasági vezetője
 Csordás Zsolt a Nyírségvíz Zrt. munkatársa
 Végh Ildikó a Nyírségvíz Zrt. munkatársa

Jelen van: Tóth Béla kisvárdai lakos

Leleszi Tibor polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket.
 Megállapította a határozatképességet, miszerint a megválasztott 12 képviselőből 12 képviselő megjelent, tehát a képviselő-testület teljes létszámmal határozatképes.

Leleszi Tibor polgármester javasolta megtárgyalásra a nyílt ülés meghívójában szereplő 1), 2), 3) és 4) napirendi pontokat a zárt ülés 1), 2),3) és 4) napirendi pontjait.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel a Képviselő-testület tagjai felé a meghívóban 5 – 17 napirendi pontok, összesen 13 napirendi pont rendkívüli nyílt ülésen történő megtárgyalását és elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

**KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
290/2026. (IX.21.) ÖKT.
HATÁROZATA**

a rendkívüli nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

- 1) Előterjesztés a 2027.-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeinek elfogadására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Csordás Zsolt és Végh Ildikó a Nyírségvíz Zrt. munkatársai

Véleményezi: **Jogi,** Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

- 2)Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: **Jogi,** Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

- 3) Előterjesztés a természetben nyújtott pályázati szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadására**

Véleményezi: **Jogi,** Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

- 4) **Előterjesztés a Kisvárdai 1. számú vegyes fogorvosi körzetben helyettesítéshez történő hozzájárulás megadására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Lukács Katalin intézményvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

- 5) **Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2027. évi fordulójához való csatlakozásra**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

- 6) **Előterjesztés az iskolák felvételi körzethatárainak megállapításához szükséges vélemény adására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

- 7) **Előterjesztés 4600 Kisvárdai, Városmajor utca 1090/4. helyrajzi számú alatt megépített Raktárcsarnok (Hidegtároló) üzemeltetésére átadása és az üzemeltetésre vonatkozó szerződés megkötésére**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

- 8) **Előterjesztés 4600 Kisvárdai, Várdai István utca 13. szám 1168. helyrajzi számú alatt megépített Tájház üzemeltetésére megkötött haszonkölcsön szerződés megszüntetésére és új haszonkölcsön szerződés megkötésére**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

- 9) **Előterjesztés az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. – vel kötött feladat-ellátási megállapodás 6. számú módosítására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Juhász Csilla ügyvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

- 10) **Előterjesztés a Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft. 2026. június 30-ai, 2026. július 31-ei valamint 2026. augusztus 31-ei szállítói állományáról**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Juhász Csilla ügyvezető

Véleményezi: **Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság**
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

- 11) **Előterjesztés az önkormányzat 2026. június 30-ai szállítói állományáról**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: **Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság**
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

- 12) **Előterjesztés „Versenyképes járások I.” ütemében keletkezett maradványösszeg átcsoportosításának a kezdeményezésére**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: **Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság**
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

- 13) **Előterjesztés „Nyári Pál utca járda felújítására” lefolytatandó közbeszerzési eljárás kiírására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: **Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság**
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Tárgy: **Előterjesztés a 2027.-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeinek elfogadására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Csordás Zsolt és Végh Ildikó a Nyírségvíz Zrt. munkatársai

Véleményezi: **Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság**
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Leleszi Tibor polgármester köszönte a napirendhez megjelent Csordás Zsolt és Végh Ildikót a Nyírségvíz Zrt. munkatársait. Elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok döntéseit.

Dudás István bizottsági elnök a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Dudás István bizottsági elnökhelyettes a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Borus Sándor bizottsági elnök a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Kérdések:

Horváth Attila képviselő: Az a kérdésem lenne az Ügyvezető Úrhoz, lehet nem konkrétan ehhez az előterjesztéshez csatlakozik, hogy van –e tudomásuk arról, hogy hogyan halad a víziközmű fejlesztés? Megfelelő ütemben halad –e és jövő év végére át lesz-e adva az új víziközmű meg az új vízműtelep? Erre van-e rálátásuk, vagy esetleg figyelmükben van –e? Köszönöm szépen.

Csordás Zsolt a Nyírségvíz Zrt. munkatársa: Be vagyunk vonva, mint leendő üzemeltető, egyfajta műszaki ellenőrként vagyunk jelen az építési munkálatoknál. Haladnak a munkálatok, szerkezetkész állapotokról lehet beszámolni. 8 kút meg van fúrva, azoknak a bekötő vezetéke el van helyezve. A vasbeton tározó épületek megvannak, könnyűszerkezetes iroda és gépészetek megvannak.

Horváth Attila képviselő: Akkor jövő év végére a próbaüzem meglesz.

Csordás Zsolt a Nyírségvíz Zrt. munkatársa: Jelen állás szerint azt tudom mondani, hogy igen.

Horváth Attila képviselő: Köszönöm szépen, ennyi lett volna a kérdésem.

Perdiák János képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy a több évtizede működő kutak sorsával kapcsolatban van –e valami információ?

Csordás Zsolt a Nyírségvíz Zrt. munkatársa: Nincs. Az még nincs leegyeztetve tudomásom szerint.

Perdiák János képviselő: Ez egy lényeges kérdés, mert tudomásom szerint az egy jó minőségű kutak, víz volt.

Csordás Zsolt a Nyírségvíz Zrt. munkatársa: Az új kutak is ugyan azon a vízbázison vannak.

Perdiák János képviselő: Bízunk benne.

Leleszi Tibor polgármester: Amilyen aszályos nyarak vannak, biztos, hogy fent kell tartani a régi kutakat is. Nekem az a véleményem.

Sárosy Zoltán képviselő: Nekem az lenne a kérdésem, hogy mennyire zárt ez a rendszer, kívülről lehet –e bármilyen anyagot bejuttatni az ívóvíz ellátásba? Mert Nyugat Európában már mindenhol fegyveres örök őrzik a vizet, itt pedig még éjjeli őrök sincsennek.

Csordás Zsolt a Nyírségvíz Zrt. munkatársa: A tározó kutak mindenütt behatolásvédelemmel vannak ellátva és kamerákkal.

Sárosy Zoltán képviselő: Köszönöm szépen, ennyi volt a kérdésem.

Matus Attila képviselő: Nekem is részben ez lett volna a kérdésem, amit Perdiák János képviselő is kérdezett, a víz minősége. Nagyjából megválaszoltad, hogy ugyanaz a vízbázis van. Többen azon aggódunk, hogy az a fajta vízminőség, amihez hozzászokott a lakosság évtizedek óta, akkor az ilyen értelemben garantálható. Tehát nem fogja észrevenni a lakosság, hogy megszűnt a betáplálás a mostani kútrendszerből, és átállt a vízügy az új kútrendszerre. A minőségre van gondolom, technológiai, vagy bármilyen jellegű garancia.

Csordás Zsolt a Nyírségvíz Zrt. munkatársa: Ugyan az a minőség. Laborban be lett vizsgálva az új kutak vize és ugyan az a minősége.

Matus Attila képviselő: Tehát az a lényeg, hogy efelől nyugodt lehet a lakosság, hogy a víz minősége nem fog romlani és nem áll be olyan helyzet, hogy esetleg, mint az ország más részén, hogy ihatatlan, szagos és mindenre alkalmatlan. Nem azzal fogunk szembesülni, hogy az új beruházás ahelyett, hogy jobbitana a helyzeten, még ront a helyzeten.

Csordás Zsolt a Nyírségvíz Zrt. munkatársa: Elvileg nem lesz ilyen, gyakorlatilag pedig azt tudom mondani, hogy azért jött létre az új vízműtelep, hogy probléma lett volna az előzővel, hanem kapacitásbővítés miatt. Ez ugyanaz a vízbázis, mint a régi.

Leleszi Tibor polgármester: Egyébként jól mondom Zsuzsa nálad megtekinthetőek a mérés eredménye. A víz keménységi foka hogy áll most

Kisvárdán?

Csordás Zsolt a Nyírségvíz Zrt. munkatársa: Közepesen kemény a víz Kisvárdán.

Leleszi Tibor polgármester: Igen, ez érezhető. Vízköves a kávéfőző, igen erre gondoltam.

Bíró Gábor képviselő: Én jól tudom, hogy a víztoronynál fejlesztésre került sor? Mi volt a célja ennek a fejlesztésnek? Gondolom a víznyomás tekintetében volt szükséges ez, vagy más miatt?

Csordás Zsolt a Nyírségvíz Zrt. munkatársa: Ez nem is fejlesztés tulajdonképpen, hanem rekonstrukció. A víztorony állapota indokolta ezt. Statikailag meg kellett erősíteni a víztornyot. Ezzel egyidejűleg pedig vízzáró réteget kapott belülről. Kivülről, belülről megújítottuk, illetve díszvilágítást kapott.

Leleszi Tibor polgármester: Köszönjük szépen. Mind a világítást este.

Horváth Attila képviselő: Tudjuk mindannyian, hogy hogy néz ki a városnak a vízműhálózata. Lesz – e egy nagyobb rekonstrukció, hogy kicserélni a város alatt az elavult hálózatot, mert gyakorlatilag már vannak olyan utcák, hogy egy utcában hat – hét csőtörés van egyszerre. Meddig fogja még bírni ez a víziközmű hálózat ezt a terhelést? Csak tisztában vagytok vele, hogy milyen állapotban vannak a hálózatok Kisvárdán. Tehát mennyire égető a felújítás?

Csordás Zsolt a Nyírségvíz Zrt. munkatársa: Nagyon égető.

Horváth Attila képviselő: Van kilátásban ezzel kapcsolatban valami? Lesz erre valami, akkár Uniós forrás?

Csordás Zsolt a Nyírségvíz Zrt. munkatársa: Jelenleg úgy működünk, hogy van egy bérleti díja a víziközmű használatának. Annak erejéig felújítjuk, nem kifizetjük a városnak. Jött egy olyan Kormányhatározat, Kormányrendelet, hogy víziközmű fejlesztési alapot hoztak létre, ebből finanszírozva vannak a rekonstrukciók. Ez mos jobb, azért van most pénz a víztorony felújítására is, mert ebből a forrásból tudjuk ezt biztosítani. Jelenleg a Kormány által van biztosítva ez a rész, de ettől nagyobb pénzekre lenne szükség.

Leleszi Tibor polgármester: El vannak öregedve a hálózatok ez kétségtelen. Nyilván a városnak nem lesz rá saját forrása, ezt csak pályázatból, vagy

kormányzati támogatából lehetne felújítani. Jó lenne összekötni az új vízművel a csőrendszer cseréjét, mert minden héten Lajos jelez kettő – három csőtörést. Jó esetben kettőt, hármat.

Hozzászólás, vélemény, javaslat:

Major Tamás alpolgármester: Kedves Ildikó! Kedves Zsolt! Hála Istennek sok – sok éve találkozunk és mindig csak dicsérő szavakat regélhettem az irányotokba. Ezt nem szeretném megszakítani most sem. Szeretném megköszönni a város nevében, de mondhatom, hogy annak a városrésznek a nevében, ahol jó magma is élek és lakom, gyönyörű szépen sikerült a víztorony felújítása. Már az előbb elhangzott. Köszönjük szépen. Nem mindegy, hogy azt a szürkét láthattuk, és a mostani feldobja kicsit a hangulatot, menjünk el pozitív irányban. Illetve nagyon szépen köszönöm a hozzáállásokat a Vasvári Pál utcánál, hiszen a legutóbbi megbeszélésünkön, amikor elhangzott, hogy az útfelújítás előtt átnézzük ott a vízi dolgokat, Lajos szólt nekem, hogy ott is elkészültünk mindennel. Hála Istennek ott még egy lakás előtt megvártuk, míg hazajönnek Görögországból. Köszönük szépen János, hogy hazahoztad őket. Nevetés. Tényleg le a kalappal előtted és szeretném, ha átadnád minden kedves munkatársadnak ezeket a szavakat, hogy köszönjük szépen a munkájukat és kitartást kívánunk nekik a további jó pár évhez remélhetőleg. Köszönöm szépen.

Leleszi Tibor polgármester: Tamás megelőztél. Tényleg köszönet nektek. Mikor volt a nagy kánikula, kértem a vízmegtakarítást, Lajos többször is elküldte nekem, hogy meddig van a víztorony vízzel, meddig vannak a tartályok és mindig tele volt Hála Istennek. Köszönöm szépen ezt is nektek.

Bíró Gábor képviselő: Csak egy érdekességet szeretnék mondani, hogy egy munkatársam segített a világítás vezérlésében. Kíváncsian várom azt a pillanatot, amikor a magyar csapat gólt rúg, mert akkor a kisvárdai víztorony mindenféle nemzeti színben fog pompázni. Majd szilveszterkor visszaszámol. Ünnepekkor ünnepi kivilágítás. Szóval köszönjük szépen.

Leleszi Tibor polgármester: Lajos elküldte azt is, amikor piros, fehér, zöld színben pompázott a víztorony.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
291/2026. (IX.21.) ÖKT.
HATÁROZATA

a 2027.-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeinek elfogadásáról

A Képviselő-testület!

1.) Jóváhagyja a határozat 1. mellékletét képező, a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) által készített, a 2027.-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeit.

2.) Felhatalmazza a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.-t (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.), hogy Kisvárdai Város Önkormányzata nevében, a 2027.-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

3.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti dokumentumokat, azok esetleges módosításait aláírja, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozatról értesül:

- a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.)
- Kisvárdai Város Jegyzője Helyben.
- Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Helyben.
- Irattár

Nyilatkozat*Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről*

Alulírott **Leleszi Tibor** polgármester **Kisvárdai Város Önkormányzata** (székhely: 4600 Kisvárdai, Szent László utca 7-11., adószám: 15731780-2-15, PIR szám: 731784), mint ellátásért felelős képviselője eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **VH52** elnevezésű (Kisvárdai ivóvíz elosztás megnevezésű) 12-09265-2-001-00-05 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2027-2036. évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel egyetértek véleményeltérésem nincs.

Kisvárdai, 2026.....

.....
Kisvárdai Város Önkormányzata
képviseli
Leleszi Tibor
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 12-09265-2-001-00-05

Szolgáltatói rendszer azonosító VH52

Víziközmű rendszer megnevezése: Kisvárda

ivóvíz elosztás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	7264	Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap 7264
II. ütem	1908388	128700

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2027-2036.

TERV FAJTA:

Felújítási és pótlási

2026.07.13

Projekt
költsége (eFt)

Projekt szükségessége

Projekt műszaki tartalma

Projekt megnevezése

Eszközcsoport/Település

Béruzemeltetett

Szerződés típusa

12-09265-2-001-00-05

MEKH VKR azonosító

VH52

Szolgáltató VKR kód

2027

(VFEA) Víziközmű-
fejlesztési és
Ellentételezési Alap

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Kisvárd

Kisvárd Liptay B u
Erzsébet u
keresztvezőcsőben DN
100 Tolózár és a
hozzátartozó
szervevények cseréje,
fedlappal együtt

Liptay B Erzsébet u
csomópontban 1 db NA 100-as
tolózár és szervevények
valamint 6 fm Na 100 kpe cső
cseréje műszaki paramétereiben
megegyezőkre

A működésképtelen tolózárak
cseréjével helyreáll az eredeti
szakaszolási funkció. A szivacs
dugós mosatásoknál a
vízkormányzás megoldódik. A
felújítás eredményeként a
hibaelhárítások során kevesebb
felhasználót érintő, kisebb körzet
zárható ki.

1 025

2296

Kisvárd

Kisvárd város
üzemeltetési területén a
Liptay B u Hármassuti
vasúti átjáróval DN 100
aknás tolózár és a
hozzátartozó
szervevények cseréje

Liptay B u Hármass ut
csomópontban 1 db NA 100-as
tolózár és szervevények
valamint 6 fm Na 100 kpe cső
cseréje műszaki paramétereiben
megegyezőkre.

A működésképtelen tolózárak
cseréjével helyreáll az eredeti
szakaszolási funkció. A szivacs
dugós mosatásoknál a
vízkormányzás megoldódik. A
felújítás eredményeként a
hibaelhárítások során kevesebb
felhasználót érintő, kisebb körzet
zárható ki.

1 025

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd Liptay B u Erzsébet u kereszteződésében DN 100 Tolóár és a hozzátartozó szerelvények cseréje, fedlappal együtt	Liptay B Erzsébet u csomópontban 1 db NA 100-as tolóár és szerelvényeinek valamint 6 fm Na 100 kpe cső cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre	A működésképtelen tolóárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	1 025
Kisvárd	Kisvárd Liptay B u Kasztal u 1 db DN 100 tolóár rekonstrukciója	Liptay B u Kasztal u csomópontban 1 db NA 100-as tolóár és szerelvényeinek valamint 6 fm Na 100 kpe cső cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.	A működésképtelen tolóárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	1 025
Kisvárd	Kisvárd Rákóczi u Homokkert u Kereszteződésében 1 db DN 100 földalatti tolóár rekonstrukciója	Rákóczi u Homokkert u csomópontban 1 db NA 100-as tolóár és szerelvényeinek valamint 6 fm Na 100 kpe cső cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.	A működésképtelen tolóárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	1 025
Kisvárd	Kisvárd Császi L u Szabolcsvezér u kereszteződésében 3 db DN 100 tolóár rekonstrukciója	Császi L u Szabolcsvezér u csomópontban 1 db NA 100-as tolóár és szerelvényeinek valamint 6 fm Na 100 kpe cső cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.	A működésképtelen tolóárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	2 139

7 264

7 264

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

2028-2036

Bérleti díj

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Kisvárdai

Kisvárdai ivóvízhálózat csapvízvezetékének felújítása

Jékei u tulipán u NA100-as csapvízvezeték cseréje

A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.

1 236

Kisvárdai

Kisvárdai torony villamos kapcsolószekrény felújítása

Villamos kapcsolószekrény felújítás (Kismegszakító, tápegység, relék stb.).

A kapcsolószekrényben lévő villamos berendezések, tápegységek megbízhatósága nem megfelelő. A biztonságos üzemeltetés érdekében felújítás szükséges.

1 600

Kisvárdai

Krucsay Márton utcán 150 fm gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció A Várdai I. utca Református óvoda bekötésétől a Szent László út kereszteződéséig

NA 200 ac gerincvezeték cseréje D 200 KPE műanyagra összesen 150 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéllyók szerelvényeinek cseréjét)

A meglévő, elöregedett ac gerincvezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezeték erős korródálódott, nagy a megtérítési valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatos

10 433

229

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdai	Kisvárdai ivóvízhálózat aknás csomóponti rekonstrukciók	14db DN100-as, 10 db DN150-es tolózárr, és a csomópontokhoz tartozó kötőelemek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.	A működésképtelen tolózárrak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	10 774
Kisvárdai	Várdai István utcán 275 fm gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció A Krucsay Márton utca kereszteződésétől a Somogyi Rezső út kereszteződéséig	NA 100 ac gerincvezeték cseréje D 110 KPE műanyagra összesen 275 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékekkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincvezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatos	13 241
Kisvárdai	Temesvári utcán 306 fm gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció A Gyár út Serház utca kereszteződésétől a Víztoronyig	NA 200 ac gerincvezeték cseréje D 200 KPE műanyagra összesen 306 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékekkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincvezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatos	21 282
Kisvárdai	Kisvárdai ivóvízhálózaton földalatti csapárazás csomópontok rekonstrukciója	10 db DN200-as tolózárcsomópont és szerelvényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre. Város major u 41 3 db Város major u Bajosi Zs u 3 db Kisvárdai Gyár u Ltp vasút alatti átvezetés 4 db	A működésképtelen tolózárrak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	23 088

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárcai tűzcsap rekonstrukció	45 db régi elavult konstrukciójú nagy helyi veszteséggel bíró tűzcsap cseréje korszerű kisebb ellenállású nagyobb vízmennyiség kiszolgálását biztosító tűzcsapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatosítások hatékonyságának növelését.	29 801
Kisvárd	Csillag utcán 520 fm gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció A Szent László utca kereszteződésétől a Lipray Béla út kereszteződéséig	NA 150 ac gerincvezeték cseréje D 160 KPE műanyagra összesen 520 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, elöregedett ac gerincvezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezeték erős korrodálódott, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatos	30 602
Kisvárd	Bajcsy Zsülinzski utcán 470 fm gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció	NA 200 ac gerincvezeték cseréje D 200 KPE műanyagra összesen 470 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, elöregedett ac gerincvezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezeték erős korrodálódott, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatos	32 689
Kisvárd	Árpád utcán fm gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció	NA 200 ac gerincvezeték cseréje D 200 KPE műanyagra összesen 470 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, elöregedett ac gerincvezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezeték erős korrodálódott, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatos	32 689

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárdai Csomóponti aknák rekonstrukciója	25 db csomóponti akna rekonstrukciója.	A tolóár akna egyaránt használatos vízkormányzásra, szakaszolásra, mosató helyként. A jelenleg benne lévő tolóárak régiek, átengednek. A beruházás eredményeként hibaelhárításkor kisebb kört kell zárni (idő megtakarítás), a hálózat mosatás hatékonyabb l	45 695
Kisvárd	Kisvárd város területén ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció	100 db acél bekötővezeték cseréje DN25 KPE anyagú bekötő vezetékre. A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőaknák szerelvényeinek cseréjét.	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési költségek, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	50 505
Kisvárd	Kisvárd, gerinc és bekötés rekonstrukció	450 fm 400-aszbesztoement gerinc vezeték és a hozzátartozó bekötővezeték rekonstrukciója Kisvárd Árpád u Ipari u.	Az aszbesztoement gerinc vezetékek előregedtek, folyamatos cseréjükkel csökken a hálózat veszteség, javul a szolgáltatás biztonsága és minősége.	60 606
Kisvárd	Árpád utcán 1101 fm gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció A Zsigmond utca kereszteződésétől az Ipari út kereszteződéséig	NA 150 ac gerincvezeték cseréje D 160 KPE műanyagra összesen 1101 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincvezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatos	64 794

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd 200 db bekötővezeték rekonstrukciója	200 db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 Kpe csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőkrák szerelvényeinek cseréjét) Szűret u Pacsirta u Kinizsi u	A meglévő, elöregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.	67 340
Kisvárd	Kisvárdai Ivóvízbekötés rekonstrukció	181 db DN25 acél bekötővezeték rekonstrukciója DN 25 Kpe anyagura Város Major U Bajcsy Zs u Csillag u Deák F u	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	69 264
Kisvárd	Kisvárdai - gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció.	46333 fm-en DN100-150-es azbesztcement gerinc vezeték komplex felújítása. Liptay B u Hármas u	Az azbesztcement gerinc vezetékek elöregedtek, folyamatos cseréjükkel csökken a hálózat veszteség, avul a szolgáltatás biztonsága és minősége.	1 337 184
Eszközcsoport/Település		Eszközcsoport/Településhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)		
Vízelosztás / Vízátvitel				1 902 823
Kisvárd	Kisvárd, víztorony elektromos rekonstrukció	Kisvárd, 500 m ³ -es vasbeton víztorony villamos hálózatainak teljeskörű rekonstrukciója.	A víztorony villamos rendszere elavult, az üzemeltetés biztonsága érdekében a felújítása szükséges.	5 565
Eszközcsoport/Településhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				5 565

2303

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
	Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)			1 908 388
	Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)			1 915 652

Ellátásért felelős aláírása

Kelt:

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2027-2036.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 12-09265-2-001-00-05

Szolgáltató VKR kód: VHS2 elnevezésű (Kisvárdai ivóvíz elosztás)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Vízellátási

Eszközcsoport/Település: ivóvíz elosztás / Kisvárdai

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2027	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2028-2036	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0

Kelt.: Kisvárdai, 2026.....

Leleszi Tibor
Polgármester
Kisvárdai Város Önkormányzata

2304

Nyilatkozat*Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről*

Alulírott Leleszi Tibor polgármester **Kisvárdai Város Önkormányzata** (székhely: 4600 Kisvárdai, Szent László utca 7-11. adószám: 15731780-2-15, PIR szám: 731784), mint ellátásért felelős képviselője eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

Az általam képviselt **VT52** elnevezésű (Kisvárdai, Ajak, Anarcs, Szabolcsbáka, Gyulaháza ivóvíz termelés megnevezésű) 13-09265-1-000-00-11 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre, **mint az ellátásért felelősök képviselője eljáró képviselő** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített - 2027-2036. évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel **az ellátásért felelős tulajdonosokkal egyeztetve - egyetérték véleményeltérésem nincs.**

Kisvárdai, 2026.....

.....
Kisvárdai Város Önkormányzata
képviseli
Leleszi Tibor
Polgármester

2306

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 13-09265-1-000-00-11

Szolgáltatói rendszer azonosító VT52

Víziközmű rendszer megnevezése: Kisvárdai Ajak Anarcs Szabolcsbáka
Gyulaháza

ivóvíz termelés

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	2500	Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap 2500
II. ütem	415453	81000

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2027-2036.

2026.07.13

TERV FAJTA: Felújítási és pótlási

Projekt költsége (eFt)

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

MEKH VKR azonosító 13-09265-1-000-00-11

Bérezemeltetett

Szerződés típusa

Szolgáltató VKR kód VT52

2027

(VFEA) Víziközmű-
fejlesztési és
Ellentételezési Alap

Vízműtelep és vízkezelő
létesítmények / Vízműtelep

Kisvárd

Kisvárdai II. sz vízmű
oxidációs kompresszor
cseréje

1 db : Q = 51 m³/óra, P = 7 bar
Igény: A Q6-ból számolva
Qoxlev=Q6 X 0,2=227,3 X
0,2=25,46 m³/h

Tény: paraméterek: légkompresszo
rV = 48 m³/h
P = 7 bar
paraméterekkel rendelkező
oxidációs kompresszor
beszerzése.

2 500

A meglévő Mattei kompresszor
több mint 25 éves, nem
üzembiztos .Javítása költsége
magas alkatrész ellátása nehézkes.

2 500

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

2 500

2028-2036

Bérleti díj

2307

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Pelszín elatti vízkivétel / Mélyfúrású kút hagyományos átmérővel				23 088
Kisvárd	II. ütem Kisvárdai Vízű mélyfúrású kútjainak gépészeti rekonstrukciója	3 db mélyfúrású kút sűrített levegővel történő öblítése, nagynyomású tisztítófejjel történő kapacitás visszaállító nagynyomású kezelése, építészeti és gépészeti rekonstrukciója.	A mélyfúrású kút termelő képességének megőrzése, javítása. A szűrő rétegek tisztításával a szolgáltatás biztonsága növelhető	
Kisvárd	I ütem Kisvárdai Vízű mélyfúrású kútjainak gépészeti rekonstrukciója	3 db mélyfúrású kút: sűrített levegővel történő öblítése, nagynyomású tisztítófejjel történő kapacitás visszaállító nagynyomású kezelése, építészeti és gépészeti rekonstrukciója.	A mélyfúrású kút termelő képességének megőrzése, javítása. A szűrő rétegek tisztításával a szolgáltatás biztonsága növelhető	23 088
Kisvárd	Kisvárdai Öblítő kompresszorok rekonstrukció.	2 db öblítő kompresszor rekonstrukciós	Szükséges az öblítő kompresszorok cseréje az elhasználódásuk miatt.	28 860
Kisvárd	Kisvárdai vízű 2 db öblítő kompresszor rekonstrukció.	2 db öblítőlevegő kompresszor rekonstrukciója	A kompresszorok elhasználódottsága miatt szükséges a cseréjük az üzembiztonság érdekében	28 860
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				103 896
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízkezelő létesítmények				

2308

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdá	Kisvárdai II. SZ. vízműtelep üzemviteli épület fűtésének rekonstrukciója	A vízmű épület jelenleg régi, elavult villany kályhas fűtésének cseréje hőszivattyús fűtési módra	Az épület teljeskörű fűtés rekonstrukciójával fűtési energia megtakarítás érhető el.	2 000
Kisvárdá	Kisvárdá vízmű hálózati szivattyúk rekonstrukciója	3 db 1 500 l/perc kapacitású hálózati szivattyú cseréje.	A szolgáltatás biztonságának szintentartása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	22 126
Kisvárdá	Kisvárdá vízmű 8 db szűrőtartály komplex rekonstrukció	56 db pneumatikus hajtóművel szerelt (DN150 és DN200) elzáró, és szabályozó szerelvények cseréje korszerű szerelvényekre nyersvíz-öblítővíz, csurgalékvíz-tisztítottvíz vezetékeinek cseréje	A szolgáltatás biztonságának, valamint a kiváló vízminőség szintentartása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	24 627
Kisvárdá	Kisvárdai vízmű tisztítási technológia 8 db szűrőjének komplex rekonstrukciója	Kisvárdá vízmű összesen 8 db ZEL2150 tip. szűrőtartályának külső, és belső felületekezelése, szűrőtöltetek, szűrőgyertyák cseréje, fenéklemezek felújítása, cseréje	A szolgáltatás biztonságának, valamint a kiváló vízminőség szintentartása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	76 960
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				125 713

Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízműtelep

Kisvárdá	Kisvárdá. II. sz. vízműtelep üzemviteli épületének energetikai rekonstrukciója	Kisvárdá II sz. vízmű épület nyílászáróinak cseréje és homlokzati szigetelés 10 cm-es hőszigetelő rendszerrel	Az épület teljeskörű hőszigetelésével fűtési energia megtakarítás érhető el.	10 000
----------	--	---	--	--------

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdá	Kisvárdá . vízmű 3 db oxidációs kompresszor és	Erc 517 oxidációs kompresszor és a hozzájuk tartozó csővezeték cseréje	A kapcsolószekrényben lévő villamos berendezések tápegységek megbízhatósága nem megfelelő. A biztonságos üzemeltetés érdekében felújítás szükséges.	11 544
Kisvárdá	Kisvárdai II. sz. vízműtelep 2 db ZEL 3150 típusú szűrő rekonstrukciója	Kisvárdá II sz. vízműtelepen 2 db ZEL 3150 típusú zárt nyomásalatti gyorsszűrő szűrőtölteterek, valamint szűrőgyertyáinak cseréje, a szűrőtartály belső felületkezelése és festése.	A kvarchomok töltet a vízkövesedés miatt összeáll, töredezik, a szűrők felülete korrodálódik, a szűrőgyertyák tönkrementek, romlik a szűrő hatásfoka nem tudja az előírt vízminőségi paramétereket biztosítani.	20 000
Kisvárdá	Kisvárdai vízmű alacsonyártó felújítása	Kisvárdai II. sz. vízmű 1 500 m ³ -es alacsonyártó medence felületi korróziók, sérülések javítása, belső, homlokzat felületkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelvények rekonstrukciója	A víztároló kora, állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	57 720
Kisvárdá	Kisvárdai I sz vízműtelep alacsonyártó felújítása	Kisvárdai . vízmű 1 db 1 500 m ³ -es, és 1 db 500 m ³ -es alacsonyártó medencéinek felületi korróziók, sérülések javítása, belső, homlokzat felületkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelvények rekonstrukciója.	A víztárolók kora, állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	86 580
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				185 844
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				415 453

2310

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

417 953

Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 13-09265-1-000-00-11

Szolgáltatói rendszer azonosító: VT52

Víziközmű rendszer megnevezése: Kisvárda ivóvíz termelés

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	3 530 000	3 530 000
II. ütem	--	--

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2027-2036.

TERV FAJTA: Beruházási

2026.07.13

Projekt szükségessége Projekt költség (eFt)

Projekt műszaki tartalma

Eszközcsoport/Települ és Projekt megnevezése

MEKH VKR azonosít 13-09265-1-000-00-11 Szerződés típusa

Bérezemeltetett

Szolgáltató VKR kód VT52

2027

Egyéb támogatás/Pályázat

Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízműtelep

Kisvárd

Kisvárd új vízműtelep építése

3 530 000

A lakosság biztonságos, megfelelő minőségű ellátásához, valamint az élelmiszeripari beruházások megvalósításához egy új vízműtelep kialakítása megfelelő védettségű és vízádo képeességű vízbázisra alapozva a Tisza folyó közeliében, a városon kívül.

8 db mélyfűrésű kút kivitelezése a nyersvíz biztosításához összesen 2800 l/p víztermelés kapacitással. Nyersvíz vezeték építése a szükséges leürítő, légtelenítő aknákkal, gépészeti szerelvényekkel. Új vízűműtelephely kialakítása a vízkezelő rendszer számára új üzemű épülettel (továbbá garázs épület, műhely és iroda épület kialakítása, parkoló létesítése, felvonulási terület kialakítása, iszaptároló, közmű, térvilágítás). Nyersvíz tározó kialakítása 500 m3 kapacitással. Nyersvízfeladó szivattyúállomás kialakítása nyomásfokozó rendszerrel. Tisztított víz tároló kialakítása 2x1000 m3 kapacitással. Nyomásfokozó állomás kialakítása. Tisztított víz vezeték kialakítása mosató/leürítő aknával. Öblítővíz nyomásfokozó rendszer kiépítése. Iszapülepítő kialakítása. A vízűműtelep és a kutak elektromos ellátásának kiépítése. Irányítástechnikai rendszer kiépítése a víztermelési és vízkezelési, nyomásfokozási elemek automata működésének biztosítására. A tervezett mélyfűrésű kutak megközelítését biztosító feltárolóak létesítése. Az új vízűműtelep közlekedési létesítményeinek kiépítése. Meglévő, felhagyásra kerülő üzemű épületek és technológiai elemek bontása, tereprendezés. Ingatlanvásárlás.

Eszközcsoport/Települ és	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
		Eszközcsoport/települ. tartozó projektek összesített költsége (eFt)		3 530 000
		Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)		3 530 000
		Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)		3 530 000
Kelt:		Ellátásért felelős aláírása		

Nyilatkozat
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről

Alulírott **Leleszi Tibor** polgármester **Kisvárdai Város Önkormányzata** (székhely: 4600 Kisvárdai, Szent László utca 7-11., adószám: 15731780-2-15, PIR szám: 731784), mint ellátásért felelős képviselője eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **SZ21** elnevezésű (Kisvárdai szennyvízelvezetés és - tisztítás megnevezésű) 21-09265-1-001-00-01 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSEGVÍZ Zrt. által készített – 2027-2036. évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel egyetértek véleményeltérésem **nincs**.

Kisvárdai, 2026.....

.....
Kisvárdai Város Önkormányzata
képviseli
Leleszi Tibor
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 21-09265-1-001-00-01

Szolgáltatói rendszer azonosító SZ21

Víziközmű rendszer megnevezése: Kisvárdá

szennyvízelvezetés és - tisztítás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	112025	Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap 112025
	2400	Bérleti díj/ÉCS: 56831
II. ütem	9126722	251100

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2027-2036.

TERV FAJTA: Felújítási és pótlási

2026.07.13

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

MEKH VKR azonosító 21-09265-1-001-00-01

Szerződés típusa

Béruzemeltetett

Szolgáltató VKR kód SZ21

2027

(VFEA) Víziközmű-
fejlesztési és
Ellentételezési Alap

Szennyvízelvezetés / Szennyvízátemelők	Kisvárd	Kisvárd szennyvízhálózaton Mózer E. u-i átemelőbe 1 dbFlygt NP 3085/460 szivattyú beszerzése, beépítése.	Kisvárd szennyvízhálózaton Mózer E. átemelőbe 1 db szivattyú beszerzésének elmaradása esetén üzemelési biztonsága csökken, hibaszám növekedhet.	900
	Kisvárd	Kisvárd szennyvízhálózaton 2 db átemelőbe (Körte 1, Vásártér 2) 3 db Flygt NP 3069/272 szivattyú beszerzése, beépítése.	Kisvárd szennyvízhálózaton 2 db átemelőbe (Körte 1, Vásártér 2) 3 db szivattyú beszerzésének elmaradása esetén üzemelési biztonsága csökken, hibaszám növekedhet.	1 800
Kisvárd	Kisvárd szennyvízelvezető hálózaton Városmajor u-i átemelő betonfödém cseréje és gépészeti rekonstrukciója	Kisvárd Városmajor u-i kétszintes átemelő betonfödém D 2,2 méter cseréje és gépészeti rekonstrukciója.	Kisvárd Városmajor átemelő betonfödém cseréje és gépészeti átalakítása, a szivattyúk kiemelése miatt szükséges. Az átemelő jelenleg kétszintes, a szivattyúk együttemű kiemelése, munkavédelmi szempontból szükséges.	2 200

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvízhálózaton 3 db átemelő erőáramú elektromos kapcsolószekrény és szerelevényeinek cseréje	Kisvárd Margáréta u-i, Szűret u- i, Mária u-i átemelők erőáramú vezérlő szekrényeinek és berendezéseinek a cseréje.	A kapcsolószekrények elavultak, a biztonságos üzemeléshez cseréjük szükséges.	3 150
Kisvárd	Kisvárd szennyvízelvezető hálózaton Temesvári átemelőbe 2 db szivattyú cseréje	Kisvárd Temesvári úti szennyvíz átemelőben 2 db Flygt 3153/431 típusú szivattyú beszerzése és beépítése.	A 2 db szivattyú beszerzés elmaradása esetén a szennyvízátemelő üzemelési biztonsága csökken, hibaszám növekedhet.	4 500
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs				
Kisvárd	Kisvárdai szennyvízelvezető hálózaton Krucsay M úton szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció	Kisvárd Krucsay M. úton 365,5 fm DN 300 betoncsatorna feltárás nélküli rekonstrukciója, bélélése technológiával.	1980-as években épült csatornahálózat kockázatos csőanyagú; a szennyvízcsatorna műszakilag elavult, béélése szükséges.	92 875
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep				
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep II. számú utóülepítő csurgalékszivattyú csere	Kisvárd szennyvíztisztító telep utóülepítő 1 db Flygt NP 3069/272 csurgalékszivattyújának beszerzése, beépítése.	Kisvárd szennyvíztelep utóülepítők 1 db csurgalékszivattyújának beszerzésének elmaradása esetén üzemelési biztonsága csökken, hibaszám növekedhet.	600