

2319

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telepe átmenőbe 1 db szivattyú cseréje	Kisvárd szvt. telepi átmenő 1 db Flygt NP 3071 típusú 22 kW teljesítményű szivattyú cseréje.	A 1 db szivattyú beszerzés elmaradása esetén a szennyvízátmenő üzemelési biztonsága csökken, hibaszám növekedhet.	3 000
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő berendezések szivattyúinak cseréje elektromos fűtésének kialakítása.	A víztelenítő gépekhez tartozó szivattyúk cseréje, elektromos fűtésének kiépítése.	A víztelenítő gépekhez tartozó szivattyúk elhasználódtak, elektromos fűtésének kiépítése szükséges a lefagyás és balesetveszély miatt.	3 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				6 000
Bérleti díj				
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep				
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telephomokfogó gépház szekcionált kapu cseréje	Kisvárd szennyvíztisztító telephomokfogó gépház ajtó cseréje. 3x2,95 méter ajtónyíláshoz 1 db Hörmann ipari redőny kapu beszerzése, beépítése a meglévő lapu bontásával.	Kisvárd szennyvíztisztító telephomokfogó gépház ajtó cseréje a 2005. óta üzemelő ipari kapu műszakilag elhasználódott, cseréje szükséges.	2 400
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				2 400
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				114 425

2326

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők Kisvárdá	Kisvárdá 1 db átemelő aktív biofilter felújítása	Temesvár úti átemelő FOBA típusú aktív biofilternél vízbekötés cseréje, ventilátor felújítása, mágnes szelep felújítása.	A Temesvár úti átemelőbe nagy mennyiségű ipari szennyvíz érkezik (Master Good Kft.) ezért szükséges a szagtalanítás hatékonyságának növelése.	740
Kisvárdá	Kisvárdá 2 db átemelő belső építészeti felújítása	Virág Ferenc úti és a Szabadság úti 2 db átemelő felújítása betonkorrozíós hatások miatt az átemelők belső felülete erodált. Szükség szerint ÜPE béleléssel vagy vakolással törtető felület helyreállítás szükséges.	A szennyvízátemelő aknák felújítását a 2017-20 időszakban el kell kezdeni az üzembiztonság érdekében. Állagmegóvás elmaradása esetén a szennyvízátemelő üzemelési biztonsága csökken, idegen vizek mennyisége növekedhet.	5 624
Kisvárdá	Kisvárdá elvezetésén 20 db átemelőnél kapcsolószekrények és szerelevények cseréje	20 db kapcsolószekrények és szerelevények beszerzése és kiépítése.	A kapcsolószekrények elavultak, a biztonságos üzemeléshez cseréjük szükséges.	27 750
Kisvárdá	Kisvárdá elvezetésén 20 db átemelőnél kapcsolószekrények és szerelevények cseréje	20 db kapcsolószekrények és szerelevények beszerzése és kiépítése.	A kapcsolószekrények elavultak, a biztonságos üzemeléshez cseréjük szükséges.	27 750

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd 12 db átemelő gépészeti rekonstrukció	12 db átemelő gépészeti rekonstrukció -Margaréta, Hámas, Szüret, Kereszt, Temesvári, Pacsirta, Mária, Vay Á. Alma, Körte, Török Vásártér, Nagymező dűlő úti átemelők belső gépészeti rekonstrukciója Nyomócsövek, megvezetőcsövek, visszacsapók, tolózárok fel	Hibaszámok csökkentése, biztonságosabb üzemelés.	45 695
Kisvárd	Kisvárd 12 db átemelő gépészeti rekonstrukció	12 db átemelő gépészeti rekonstrukció -Margaréta, Hámas, Szüret, Kereszt, Temesvári, Pacsirta, Mária, Vay Á. Alma, Körte, Török Vásártér, Nagymező dűlő úti átemelők belső gépészeti rekonstrukciója Nyomócsövek, megvezetőcsövek, visszacsapók, tolózárok fel	Hibaszámok csökkentése, biztonságosabb üzemelés.	45 695
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				153 254
Szennyvízelvezetés / Szennyvízátemelők				
Kisvárd	Kisvárd Temesvári átemelő belső építészeti felújítása	Temesvári átemelő felújítása betonkorrozíós hatások miatt az átemelő belső felülete erodált. Szükség szerint ÜPE béleléssel vagy vakolással történő felület helyreállítás szükséges.	Állagmegóvás elmaradása esetén a szennyvízátemelő üzemelési biztonsága csökken, idegen vizek mennyisége növekedhet.	11 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz elvezetésén 0db átemelő kapcsolószelekre cseréje	10db kapcsolószelekre és szerelvényeinek cseréje.	A 92-93-ban épült átemelők kapcsolószelekre és szerelvényeire elavultak, elkorrodáltak, cseréjük szükséges.	14 622
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz elvezetésén 10db átemelő kapcsolószelekre cseréje	10db kapcsolószelekre és szerelvényeinek cseréje.	A 92-93-ban épült átemelők kapcsolószelekre és szerelvényeire elavultak, elkorrodáltak, cseréjük szükséges.	14 622
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs				
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció műszaki előkészítése	Kisvárd szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció műszaki előkészítés: tervezés, közműegyeztetések, szükség esetén ideiglenes forgalomszabályozási terv, talajmechanikai szakszervezetek - előzetes információk alapján: Városmajor út, Gyár úti ltp., Virág Ferenc út, Mártírok út, Kákástó-telep összekötő vezeték. A pontos utcaszintű bontás és tervezendő hossz a kamerás vizsgálatok alapján történik.	A 70-80-as években épült legtöbb csatorna gerincvezeték azbesztoement anyagú; ezen csatorna hálózat elavult, a csővezeték rossz műszaki állapotban vannak; a rekonstrukciók előkészítése szükséges.	11 840

2322

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció műszaki előkészítése	Kisvárd szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció műszaki előkészítés: tervezés, közműegyeztetések, szükség esetén ideiglenes forgalomszabályozási. terv, talajmechanikai szakvélemények - előzetes információk alapján: Városmajor út, Gyár úti ltp., Virág Ferenc út, Mártírok út, Kakástó-telep összekötő vezeték. A pontos utcaszintű bontás és tervezendő hossz a kamerás vizsgálatok alapján történik.	A 70-80-as években épült legtöbb csatorna gerincvezeték azbesztcement anyagú; ezen csatorna hálózat elavult, a csővezetékek rossz műszaki állapotban vannak; a rekonstrukciók előkészítése szükséges.	11 840
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció	Városmajor úton 200 fm DN300 azbesztcement cső cseréje, hosszban, Virág Ferenc út DN200-as azbesztcement cső cseréje 300 fm hosszban, Mártírok úton DN200-as azbesztcement cső cseréje 200 fm	80-as években épült csatorna hálózat, azbesztcement csőből készült a kivitelezése, csatorna hálózat elavult, cseréje szükséges.	113 960
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció	Városmajor úton 200 fm DN300 azbesztcement cső cseréje, hosszban, Virág Ferenc út DN200-as azbesztcement cső cseréje 300 fm hosszban, Mártírok úton DN200-as azbesztcement cső cseréje 200 fm	80-as években épült csatorna hálózat, azbesztcement csőből készült a kivitelezése, csatorna hálózat elavult, cseréje szükséges.	113 960
Kisvárd	2007 év előtt épült 6500 fm 200-as KG PVC szennyvízhálózatok rekonstrukciója	2007 év előtt épült 6500 fm 200-as KG PVC szennyvízhálózatok rekonstrukciója	2007 év előtt épült 6500 fm 200-as KG PVC szennyvízhálózatok elavultak rekonstrukciója szükségessé vált.	1 058 200

2323

232h

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	2007 év előtt épült 6500 fm 200-as KG PVC szennyvízhálózatok rekonstrukciója	2007 év előtt épült 6500 fm 200-as KG PVC szennyvízhálózatok rekonstrukciója	2007 év előtt épült 6500 fm 200-as KG PVC szennyvízhálózatok elavultak rekonstrukciója szükségessé vált.	1 058 200
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz hálózaton 1986 előtt épült beton és ac gerincvezeték rekonstrukciója	150-es Ac vezeték 45 fm 200-as ac vezeték 7850fm 300-as ac vezeték 5775fm Na250-es ac 725fm 50/75-ös tojászelvényű gerincvezeték 342fm 500-as ac gerinc 4130 fm Régi építésű Ac szennyvíz gerincvezetékek rekonstrukciója.	Az 1986 előtt épült beton és ac szennyvíz gerincvezetékek elavultak, ezért mindenképpen szükséges cseréjük kg csőre.	3 071 548
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz hálózaton 1986 előtt épült beton és ac gerincvezetékek rekonstrukciója	150-es Ac vezeték 45 fm 200-as ac vezeték 7850fm 300-as ac vezeték 5775fm Na250-es ac 725fm 50/75-ös tojászelvényű gerincvezeték 342fm 500-as ac gerinc 4130 fm Régi építésű Ac szennyvíz gerincvezetékek rekonstrukciója.	Az 1986 előtt épült beton és ac szennyvíz gerincvezetékek elavultak, ezért mindenképpen szükséges cseréjük kg csőre.	3 071 548
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				8 511 096
Szennyvízelvezetés / Szennyvízvezeték-kényszeráramoltatású Kisvárd	Kisvárd Temesvári átemelő belsejének gépészeti felújítása	Temesvári átemelő gépészeti felújítása, Nyomócső, szivattyútólke, megvezetőcsövek, Fedlap ajtóinak cseréje. Ideiglenes átemelés	A gépészeti rekonstrukció elmaradása esetén a szennyvízátemelő üzemelési biztonsága csökken, hibaszám növekedhet.	10 000

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep				
Kisvárdá	Kisvárdá szennyvíztelep iszapvíztelenítő és rács gépház elszívó berendezéseinek teljes cseréje	Kisvárdá szennyvíztelep iszapvíztelenítő és rács gépház elszívó berendezéseinek teljes cseréje	Kisvárdá szennyvíztelep iszapvíztelenítő és rács gépház elszívó berendezéseinek teljes cseréje egészségvédelem és baletmegelőzés miatt.	1 150
Kisvárdá	Kisvárdá szennyvíztelep új utóülepítő 2 db recirkulációs szivattyú csere.	Kisvárdá szennyvíztelep új utóülepítő 2 db Flygt NP 3085/460 recirkulációs szivattyú beszerzése, beépítése.	A Kisvárdá szennyvíztelep új utóülepítő 2 db recirkulációs szivattyú beszerzésének elmaradása esetén üzemelési biztonsága csökken, hibaszám növekedhet.	1 800
Kisvárdá	Kisvárdá szennyvíztelep térvilágítás rekonstrukciója	19 db energiatakarékos térvilágítás kialakítása.	Energiafelhasználás hatékonyság növelése, éjszakai munkavégzéshez szükséges.	2 220
Kisvárdá	Kisvárdá szennyvíztisztító telep Vas-só adagoló rendszer és kiszolgáló berendezéseinek felújítása	A Vas-só adagoló csövek cseréje és az adagoló szivattyú felújítása.	Hatékony foszfor eltávolítás biztosítása. A vegyszer korrozív hatása miatt a berendezések és csővezetékek elhasználódnak, cseréjük nélkül a megfelelő adagolás nem biztosítható ami rontja a tisztítás hatásfokát.	2 405
Kisvárdá	Kisvárdá szennyvíztisztító telep Vas-só adagoló rendszer és kiszolgáló berendezéseinek felújítása	A Vas-só adagoló csövek cseréje és az adagoló szivattyú felújítása.	Hatékony foszfor eltávolítás biztosítása. A vegyszer korrozív hatása miatt a berendezések és csővezetékek elhasználódnak, cseréjük nélkül a megfelelő adagolás nem biztosítható ami rontja a tisztítás hatásfokát.	2 405

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep csőszivattyúk (2 db) felújítása	Levegőztető medencében lévő csőszivattyúk felújítása. Feltülvizsgálat, csapágyazás, lapátok cseréje, 2 db.	Szivattyúk elhasználódása miatt felújításuk szükséges.	2 625
Kisvárd	Kisvárdai szennyvíztisztító telep oldott oxigénmérés rekonstrukció	3 db oldott oxigénmérő szonda és jelfeldolgozó egységek cseréje.	Szennyvíztisztítás hatékonyságának növelése, pontos oldott oxigénkoncentráció mérés érdekében.	2 960
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep oldott oxigén mérő felújítása (3 db)	Oldott oxigén mérő szondának cseréje, kalibrálása.	Szennyvíztisztítás hatékonyságának növelése, pontos oldott oxigén mérés.	2 960
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep csőszivattyúk (2 db) felújítása	Levegőztető medencében lévő csőszivattyúk felújítása. Feltülvizsgálat, csapágyazás, lapátok cseréje, 2 db.	Szivattyúk elhasználódása miatt felújításuk szükséges.	3 145
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep Régi utóülepítő merülőfal és úszadéklehúzó rekonstrukció	Kisvárd szennyvíztelep Régi utóülepítő merülőfal újralemezelése és úszadéklehúzó felújítása, műtárgy festése.	Kisvárd szennyvíztelep Régi utóülepítő merülőfal és úszadéklehúzó elkorodálódott. A felújítása, cseréje szükséges a ülepítés -úszadéklehúzás és úszadéklehúzás megakadályozása miatt.	4 500
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep technológia épületében 3 db elszívórendszer rekonstrukciója	Kisvárd szennyvíztisztító telep technológia épületében 3 db elszívórendszer rekonstrukciója.	Kisvárd szennyvíztisztító telep technológia épületében 3 db elszívórendszer rekonstrukciója fontos egészségügyi védelem miatt.	4 550

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep 1 db utóülepítő gépészeti rekonstrukció	Kotrószervezet, meghajtás, kerekek, uszadéklehúzó felújítása/csere. Dorr-utóülepítő; D = 25 m; Vh = 630 m ³ ;	Az utóülepítőben történik meg a tisztított szennyvíz és az iszapfázis szétválasztása. A befogadóba csak a tisztított szennyvíz kerülhet; az iszapnak az iszapvonalra kell visszajutnia (recirkulációs/fölősiszap/uszadék). Ennek érdekében szükséges az 1990-es évek elejétől üzemelő Forgókotró és a hajtómű rekonstrukciója. 1 db FKK 25/1,6 VIZGÉP gyártmányú, Kotróhajtómű: v = 2,8 cm/sec.; P = 1,5 kW	5 624
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep 1 db utóülepítő gépészeti rekonstrukció	Kotrószervezet, meghajtás, kerekek, uszadéklehúzó felújítása/csere. Dorr-utóülepítő; D = 25 m; Vh = 630 m ³ ;	Az utóülepítőben történik meg a tisztított szennyvíz és az iszapfázis szétválasztása. A befogadóba csak a tisztított szennyvíz kerülhet; az iszapnak az iszapvonalra kell visszajutnia (recirkulációs/fölősiszap/uszadék). Ennek érdekében szükséges az 1990-es évek elejétől üzemelő Forgókotró és a hajtómű rekonstrukciója. 1 db FKK 25/1,6 VIZGÉP gyártmányú, Kotróhajtómű: v = 2,8 cm/sec.; P = 1,5 kW	5 624
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep fűtőgépház építészeti rekonstrukciója	Vakolás, festés, állagmegóvás. 13m hosszan betonjárda építés. 1 db ajtó beépítése a fűtők biztonságos mozgathatához, ajtó megközelítéséhez 13 m hosszban járda kiépítése.	Az épület felújítása szükséges, ill. a légfűtők javításánál a kiépítésük és elszállításuk biztonságos megoldása.	5 624

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep Recirkulációs és uszadék akna gépészeti felújítása	Recirkulációs akna (DN300) és uszadék (DN80) akna gépészeti felújítása, nyomócsövek, tolózárok felújítása.	Vascsővek, szerelvények korrodáltak, biztonságos üzemeléshez szükséges a rekonstrukció.	5 920
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep Recirkulációs és uszadék akna gépészeti felújítása	Recirkulációs akna (DN300) és uszadék (DN80) akna gépészeti felújítása, nyomócsövek, tolózárok felújítása.	Vascsővek, szerelvények korrodáltak, biztonságos üzemeléshez szükséges a rekonstrukció.	5 920
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep szociális épületen nyílászárók cseréje, homlokzat szigetelése	Kisvárd szennyvíztisztító telep szociális épületen nyílászárók cseréje, homlokzat szigetelése nemes vakolattal, lábazat kialakítása.	Kisvárd szennyvíztisztító telep szociális épületen nyílászárók cseréje, homlokzat szigetelése nemes vakolattal, lábazat kialakítása energiamegtakarítás szempontjából szükséges.	9 176
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep technológia épületében 4 db elszívórendszer kialakítása.	Kisvárd szennyvíztisztító telep technológia épületében 4 db elszívórendszer kialakítása.	Kisvárd szennyvíztisztító telep technológia épületében 4 db elszívórendszer kialakítása fontos egészségügyi védelem miatt.	10 696
Kisvárd	Kisvárd Telepi átemelő belső építészeti felújítása	Telepi átemelő felújítása betonkorrozíós hatások miatt az átemelők belső felülete erodált. Szükség szerint ÜPE béleléssel vagy vakolással történő felület helyreállítás szükséges.	Állagmegóvás elmaradása esetén a szennyvízátemelő üzemelési biztonsága csökken, idegen vizek mennyisége növekedhet.	11 000
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep iszapcentrifuga és kiszolgáló egységek felújítása	A víztelenítő gépekhez tartozó kiszolgáló egységek (iszapfeladó szivattyú, vegyszerszivattyú, mosószivattyú) felújítása	A technológiából kivett fölös iszapot vízteleníteni szükséges, ennek hiányában a tisztítási hatások jelentősen lecsökken, vízminőség romlás következik be.	13 320

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdá	Kisvárdá szennyvíztisztító telep iszapvíztisztító berendezések felújítása	A víztelenítő gépekhez tartozó kiszolgáló egységek (iszapfeladó szivattyú, vegyszerszivattyú, mosószivattyú) cseréje. 1-es, 2-es víztelenítő berendezés és kiszolgáló berendezései felújítása (tervezési ütemben két alkalommal).	A technológiából kivett főlős iszapot vízteleníteni szükséges, ennek hiányában a tisztítási hatásfok jelentősen lecsökken. vízminőség romlás.	15 799
Kisvárdá	Kisvárdá szennyvíztisztító telep Kézi rács csere. Gépi rács. Homokfogó és kiszolgáló berendezéseik rekonstrukciója	A kézi rács komplett cseréje, saválló anyagból. A gépi rács lépegető mechanizmusának felújítása, csapágyazása. A homokfogó műtárgy korróziójának megállítása.	Telepi gépek védelme érdekében szükséges, hogy a mechanikai szennyeződésekől mentesítve kertüljön a szennyvíz a biológiai egységekre/egyéb esetben csökken az üzembiztonság.	18 500
Kisvárdá	Kisvárdá szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő berendezések felújítása	A víztelenítő gépekhez tartozó kiszolgáló egységek (iszapfeladó szivattyú, vegyszer-szivattyú, mosószivattyú) cseréje. 1-es, 2-es víztelenítő berendezés és kiszolgáló berendezései felújítása (tervezési ütemben két alkalommal).	A technológiából kivett főlős iszapot vízteleníteni szükséges, ennek hiányában a tisztítási hatásfok jelentősen lecsökken, vízminőség romlás.	20 535
Kisvárdá	Kisvárdá szennyvíztelep 2 db iszapvíztelenítő gép cseréje	2 db iszapvíztelenítő gép cseréje kiszolgáló berendezésekkel együtt (vegyszer szivattyú, iszapszivattyú, kompresszor, vízszivattyú)	2005-ben lettek beüzemelve a víztelenítő gépek, az elmúlt 12 évben elhasználódtak, mindenképpen szükséges a cseréjük a biztonságos és hatékonyabb iszapvíztelenítés érdekében. Elmaradása esetén veszélyeztetni a szennyvíztelep működését.	29 600

2329

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep 2 db iszapvíztelenítő gép cseréje	2 db iszapvíztelenítő gép cseréje kiszolgáló berendezésekkel együtt (vegyszer szivattyú, iszapszivattyú, kompresszor, vízszivattyú)	2005-ben lettek beüzemelve a víztelenítő gépek, az elmúlt 12 évben elhasználódtak, mindenképpen szükséges a cseréjük a biztonságos és hatékonyabb iszapvíztelenítés érdekében. Elmaradása esetén veszélyeztetni a szennyvíztelep működését.	29 600
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep 3 db légfűtő csere	Új légfűtők beszerzése.	A meglévő fűtők cseréje szükséges. Hatékonyabb energiafelhasználás, oldott oxigén bevitel.	30 710
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep Kézi rács csere, Gépi rács, Homokfogó és kiszolgáló berendezéseik cseréje	A kézi rács komplett cseréje. A gépi rács és homokfogó kiszolgáló berendezéseinek cseréje.	Telepi gépek védelme érdekében szükséges, hogy a mechanikai szennyeződésektől mentesítve kerüljön a szennyvíz a biológiai egységekre/egyéb esetben csökken az üzembiztonság.	31 080
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep Kézi rács csere, Gépi rács, Homokfogó és kiszolgáló berendezéseik cseréje	A kézi rács komplett cseréje. A gépi rács és homokfogó kiszolgáló berendezéseinek cseréje.	Telepi gépek védelme érdekében szükséges, hogy a mechanikai szennyeződésektől mentesítve kerüljön a szennyvíz a biológiai egységekre/egyéb esetben csökken az üzembiztonság.	31 080

2330

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdá	Kisvárdai szennyvíztisztító telep előülepítő kotró rekonstrukció	Jelenleg üzemelő kotró: Szivornyás alternáló hosszanti kotróhid: AP UHK-14.2SZU H: 5825 mm; SZ: 1915 mm; szivornya fejek: 2 db. kotrási hossz: 11750 mm. A gépészeti berendezés komplett cseréje. -koracél híd, cca. 5 m -GRP fényáteresztő járdarács -NORD hajtómű -vízelvételi merülőfal, bukóél (Lv 2 mm, Akvi-Patent Zrt. gyártmány szerinti megoldás) -medence hossz: ~ 14,5 m -medence szélesség: ~ 5 m -medence mélység: ~ 3 m -az uszadék elvételi lapáttal -kotró víz feletti része KO 33, vízbe merülő része KO 38 -szivornya iszapelvétele (vákuum), amely az iszapot a műtárgy oldalán elhelyezkedő betonvályba juttatja -villamos kapcsolószekrény a hídon -vészstop a hídon	A gépészeti berendezés 2005. óta üzemel; már többször fel volt újítva. Műszakilag elhasználódott, elkorrodált állapotban van, a cseréje szükséges. Ez a berendezés végzi a nyers iszap ülepítését, elvételét az iszapvonalra, ill. a nyers szennyvíz továbbítását a biológiai tisztítószorra.	31 600
Kisvárdá	Kisvárdai szennyvíztelep Iszapkeverő cél gép beszerzése, beüzemelése.	Kisvárdai szennyvíztelep Iszapkeverő cél gép beszerzése, beüzemelése.	Kisvárdai szennyvíztelepen 2005 óta üzemelő Iszapkeverő cél gép többszöri felújítást követően műszakilag elhasználódott, cseréje szükséges, az iszapkezelés technológiájának fenntartása érdekében.	70 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				412 128

2331

2332

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
	Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)			9 126 722
	Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)			9 241 147
Kelt:		Ellátásért felelős aláírása		

2333

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 21-09265-1-001-00-01

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZ21

Víziközmű rendszer megnevezése: Kisvárdai szennyvízelvezetés és - tisztítás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	332 000	332 000
II. ütem	--	--

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2027-2036.

TERV FAJTA: Beruházási

2026.07.13

Eszközcsoport/Település Projekt megnevezése Projekt műszaki tartalma Projekt szükségessége Projekt költsége (eFt)

MEKH VKR azonosító	21-09265-1-001-00-01	Szerződés típusa	Bérezemeltetett		
Szolgáltató VKR kód	SZ21				
2027					
Egyéb támogatás/Pályázat					
Szennyvíztisztítás / Komposzt					
Kisvárd	Kisvárd	- Hídmérleg építése - Komposzt kezelésére és szagmentesítésére szolgáló épület	Az ipari kibocsátású szennyvizek megfelelő tisztítása és a befogadóra vonatkozó határértékek betartása érdekében a tisztítási technológia fejlesztése, a turizmusra és a lakosság komfortérzetére jelentős hatást gyakorló iszapkezelési technológia kiépítése.	332 000	2334
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				332 000	
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				332 000	
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				332 000	

Ellátásért felelős aláírása

Kelt:

Tárgy: Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok döntéseit.

Dudás István bizottsági elnök a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta a előterjesztés határozat – tervezetét a Képviselő-testület tagjai felé.

Dudás István bizottsági elnökhelyettes a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat – tervezetét a Képviselő-testület tagjai felé.

Borus Sándor bizottsági elnök a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat – tervezetét a Képviselő-testület tagjai felé.

Kérdés:

Matus Attila képviselő: Amikor megkaptuk az előterjesztést, illetve a napirendet örültem, hogy van a következő napirendi pontunk. Azt lehet tudni, látni, hogy ez a tűzifa program, amihez most csatlakozni fogunk vélhetően, ott a mennyiség nem biztos, hogy elegendő lesz az igények számához képest. Külön öröm az, hogy talán jut az önkormányzatnak is, pénzt, forrást tud biztosítani, hogy azok a lakosok, akik ebből nem fognak tudni részesülni, akkor tudjanak fához jutni. Fontosnak tartanám, hogy a lakosság részére tudomásukra legyen juttatva, hogy akik ebből fognak igényelni, az nem olyan formában fog hozzájuk kerülni, mint ahogy azt megszokták a korábbiakban. Én azt mondtam, hogy konyhakészen, de János kijavított, hogy kályhakészen. Másfél méteres darabokban fog jönni ez. Fontosnak tartanám erről tájékoztatni a lakosságot, hogy nehegy akkor lepődjön meg, amikor megáll az autó a kapujában és akkor szembesüljön a helyzettel.

Leleszi Tibor polgármester: Nyilván, a költségvetésben, amit már elfogadtunk, azon nem változtattunk semmit. Ezt vállalta a város. Mégegyszer mondom, nem

kötelező a városnak tűzifát adni, de ezt minden éven vállaltuk és most is vállaljuk. El kell gondolkodni rajta, hogy egy 70 – 80 éves nénikének, bácsikának segíteni kell, felaprítani ezt a fát, hogy valamilyen formában be tudjon vele gyújtani. Ez egyértelmű.

Perdiák János képviselő: Van valami előírás, hogy nyárfa, fűzfa, vagy milyen fa? Nem mindegy, hogy nyárfa, vagy akácfa. Elő van írva?

Sárosy Zoltán képviselő: Kemény, félkemény fa.

Perdiák János képviselő: A másik az, hogy nagyon helyesen csinálták a falvakban, hogy méterben adták, mert akkor kétszer lehet mellette melegedni.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 292/2026. (IX.21.) ÖKT. HATÁROZATA

**a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó pályázat benyújtásáról**

Önkormányzati Képviselő-testület:

1. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. melléklet 2.3.1. pont szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó költségvetési támogatására támogatási igényt nyújt be, a pályázati kiírásnak megfelelően 570 erdei m³ keménylombos tűzifa vásárlására. Az igényelt támogatáshoz szükséges önerő összege 570 erdei m³ tűzifa esetén 1.197.000 Ft, valamint a kiszállítás díja előreláthatólag 3.300.000 Ft.

2. Kisvárdai Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésében biztosítja a pályázat végrehajtásához szükséges önerőt, amelyet a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendeletének 1. melléklet 66. sora tartalmaz.

3. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a tüzelőanyag házhoz szállításnak költségét az önkormányzat vállalja és a tüzelőanyag támogatásban részesülőktől ezért ellenszolgáltatást nem kér.

4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, aláírására, lebonyolítására, a szükséges okiratok, támogatói okiratok, szerződések és ezek esetleges módosításainak aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2026. szeptember 30.

A határozatról értesülnek:

- 1./Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Kincstári, Jogi és Adóosztály Helyben.
- 2./ Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményirányító Osztály Helyben
- 3./Kisvárdai Város Jegyzője Helyben
- 4./ Irattár

Tárgy: Előterjesztés a természetben nyújtott pályázati szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok döntéseit.

Dudás István bizottsági elnök a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés rendelet – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Dudás István bizottsági elnökhelyettes a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés rendelet – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Borus Sándor bizottsági elnöke a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés rendelet – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Kérdések nem voltak.

Hozzászlólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel a Képviselő-testület tagjai felé az előterjesztés rendelet – tervezetének elfogadását.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

**KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2026. (IX.21.)**

önkormányzati rendelete

**A természetben nyújtott pályázati szociális célú tűzifa támogatás
jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról**

[1] Kisvárdai Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt pályázaton elnyert támogatásból juttatott tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek meghatározására e rendeletet alkotja meg.

[2] Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Kisvárdai Város Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező természetes személyekre terjed ki, akik életvitelszerűen Kisvárdán élnek.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig, a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legalább 1 erdei

m³, de legfeljebb 5 erdei m³ szociális célú tűzifa támogatásban részesíti. A támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.

(2) A támogatásra az jogosult, akinek a háztartásában az együtt élő személyek egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, egyedül élő esetén 600 %-át.

(3) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni

a) azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra, ezen belül különösen lakhatási támogatásra jogosult;

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot;

c) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családot;

d) az egyszülős háztartásokat;

e) azt a családot, amelyikben rokkantsági ellátásban részesülő él;

f) a 65 év feletti, egyedül élő nyugdíjasokat, akiknek nyugdíja nem éri el a 150.000 Ft-ot;

g) a 3 vagy több gyermeket nevelő családokat.

(4) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – a függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, vagy akinek a háztartásában olyan személy él

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b) azon ingatlan lakói, mely ingatlanok vonatkozásában a tűzifával, vagy szénrel történő fűtés nem megoldott.

c) az a személy, aki nem lakik életvitelszerűen abban az ingatlanban, amely vonatkozásában kéri a támogatást.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

(3) Amennyiben a kérelmező az e rendelet alapján részére biztosított szociális célú tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem jogosult igényelte és kapta, az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 23.000,- Ft/erdei m³ + ÁFA, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére kell kötelezni.

(4) A kérelemben foglalt adatok valódiságát a Kisvárdai Család- és Gyermekjóléti Központ környezettanulmány útján ellenőrizheti.

3. A támogatás igénylésének menete

4.§(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, melyhez mellékelni kell:

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvényét, vagy megállapító határozatát,

b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében

ba) a munkáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi kereseti igazolást,

bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévvel megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolást, valamint a tárgyévre vonatkozó jövedelemről szóló nyilatkozatot,

bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolatát, ennek hiányában a tevékenységet végző által leadott nyilatkozatot.

(2) A támogatás iránti igények benyújtása és elbírálása:

- a) A kérelmet benyújtani minden év november 30. napjáig lehet a Kisvárdai Család. és Gyermekjóléti Központba. A határidő jogvesztő.
- b) A benyújtott kérelmek elbírálására, és a jogosultak részére a szociális célú tüzelőanyag szétosztására legkésőbb minden év február 15. napjáig kerül sor.
- c) A kérelmek teljesítése a rendelkezésre álló szociális célú tűzifa mennyiség keretéig terjed.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt.

(4) A szociális célú tűzifa önkormányzathoz történő leszállítását követően a polgármester folyamatosan gondoskodik a szociális célú tűzifa térítésmentes kiszállításáról a jogosultak részére.

(5) A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény 3. melléklet 2.3.1 pont szerint megállapított kiegészítő támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.

4. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Leleszi Tibor
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben biztosított jogkörömben eljárva a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról rendelkező 20/2026. (XI. 21.) önkormányzati rendeletet 2026. szeptember 21. napján 17 óra 30 perckor kihirdetem.

Kisvárda, 2026. szeptember 21.

Barabás Jánosné dr.
jegyző

INDOKOLÁS

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 18.§-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy a jogszabály tervezetéhez indokolást csatoljon, amelyben bemutatja azokat a jogszabály normatív tartalmával összefüggő társadalmi, gazdasági, szakmai okokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről. A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolásában a jogszabály előkészítője bemutathatja a szabályozással összefüggő azon részletes körülményeket, amelyek a szabályozás értelmezését segíthetik, továbbá ismertetheti a szabályozás előzményeit.

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdetett – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.3.1. pont szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő költségvetési támogatására. A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2026. évi igénylés részletes feltételeit- a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő - rendeletben szabályozza. A pályázathoz csatolni szükséges az önkormányzat szociális rendeletét, és amennyiben van tűzifa rendeletét.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2.§-hoz

A támogatás igénylésének feltételeit szabályozza.

3.§-hoz

A támogatásból kizártak körét szabályozza.

4.§-hoz

A támogatás igénylésére szolgáló kérelemre vonatkozó rendelkezéseket, a támogatás elbírálására vonatkozó szabályokat, és a támogatás átvételére, kiszállítására vonatkozó előírásokat tartalmazza.

5.§-hoz

A támogatás forrásáról rendelkezik.

6.§-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

-A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásához–

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:

Az önkormányzat által elnyert szociális tűzifára felhasználható támogatással az arra rászorulóknak ellenszolgáltatás nélkül tűzifához juthatnak, így csökken az e téren őket terhelő kiadások összege.

II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

A rendelet végrehajtása során önerőt kell biztosítani a pályázathoz az önkormányzatnak, valamint további kiadásokat jelent a tűzifa szállítási költsége is.

III. KÖRNYEZETI HATÁS

A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok által használt anyagok elégetése.

V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rászorulóknak számára a lakás fűtésének biztosításával megelőzhető a kihűlés, fagyhalál, és az esetleges megfázásos megbetegedések.

VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb terhet jelent egyrészt a kérelmek előkészítése, határozatok meghozatala miatt, másrészt többlet feladatot jelent a tűzifa átadásával és szállításával kapcsolatos teendők.

VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett pályázat feltételül szabja a támogatás igényléséhez az önkormányzati rendelet megalkotását.

VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.

Tárgy: Előterjesztés a Kisvárdai 1. számú vegyes fogorvosi körzetben helyettesítéshez történő hozzájárulás megadására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Lukács Katalin intézményvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok döntéseit.

Dudás István bizottsági elnök a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat – tervezetét a Képviselő-testület tagjai felé.

Dudás István bizottsági elnökhelyettes a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat – tervezetét a Képviselő-testület tagjai felé.

Borus Sándor bizottsági elnök a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat – tervezetét a Képviselő-testület tagjai felé.

Kérdés nem voltak.

Hozzászlólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel a Képviselő-testület tagjai felé az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
293/2026. (IX.21.) ÖKT.
HATÁROZATA

**a Kisvárdai 1. számú vegyes fogorvosi körzetben helyettesítéshez történő
hozzájárulás megadásáról**

Önkormányzati Képviselő-testület:

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ában biztosított jogkörében eljárva:

a Denta-Szil Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 46-48., cégjegyzék száma: 15-09-088989, adószám: 27405549-1-15) képviseletében eljáró dr. Nagyné dr. Machnik Szilvia fogorvossal Kisvárdai 1. számú fogorvosi körzet fogászati feladatainak ellátására 2021. szeptember 2. napján kötött feladat-ellátási szerződés 13. pontjában foglaltak figyelembevételével

hozzájárul ahhoz, hogy a fogorvosi feladatokat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló **26/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet 1. számú fogorvosi körzetben a fogászati feladatokat 2026. október 1. napjától 2026. december 31. napjáig Dr. Komáromi Henrietta fogorvos (orvosi pecsétszám: 88126) egyéni vállalkozóként (székhely: 4545 Gyulaháza, Petőfi utca 25-27., Nyilvántartási száma: 54319264, adószáma: 55611497-1-35) lássa el.**

A rendelési időt az alábbiak szerint engedélyezi:

Hétfő: ---
Kedd: 06:00 órától – 12:00 óráig,
Szerda: 06:00 órától – 12:00 óráig,
Csütörtök: 13:30 órától – 16:30 óráig,
Péntek: ---

A helyettesítés költségeit a Denta-Szil Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljáró dr. Nagyné dr. Machnik Szilvia fogorvos viseli.

Utasítja a Városi Egészségügyi Alapellátás vezetőjét a helyettesítéssel összefüggő, az intézmény hatáskörébe tartozó feladatok ellátására.

Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés, szerződés módosítások, szükséges okiratok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
intézményvezető

A határozatról értesül:

- 1./ Denta-Szil Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság 4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 46-48.
- 2./ Városi Egészségügyi Alapellátás 4600 Kisvárdai, Szent György tér 2.
- 3./ Kisvárdai Város Jegyzője Helyben
- 4./ Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményirányító Osztály Helyben
- 5./ Irattár

Tárgy: Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2027. évi fordulójához való csatlakozásra

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok döntéseit.

Dudás István bizottsági elnök a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés mindkét határozat – tervezetét a Képviselő-testület tagjai felé.

Dudás István bizottsági elnökhelyettes a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés mindkét határozat – tervezetét a Képviselő-testület tagjai felé.

Kérdés nem voltak.

Hozzászlólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel a Képviselő-testület tagjai felé az előterjesztés első határozat – tervezetének elfogadását, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2027. évi fordulójához való csatlakozásáról szól.

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg: